



**FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY
V PLZNI**

Oddělení : Regionální inovační centrum elektrotechniky
Zpráva č. : 22190-009-2013

Návrh autotransformátoru 16kVA, 230V/50-60Hz

Druh úkolu: Výzkumná zpráva
Řešitelé : Bohumil Skala
Vedoucí úkolu: Bohumil Skala
Počet stran:
Datum vydání: duben 2013
Verze: 1.0

Poznámka: Určeno výlučně pro potřeby objednavatele Czechmont, spol. s r.o. ,
Jiráskova 651, 330 27 Vejprnice

Tato práce je podporována projektem č. CZ.1.05/2.1.00/03.0094

Anotace

Zpráva uvádí potřebné základní informace pro cenový odhad potřebného materiálu 1f autotransformátoru o výkonu 16kVA, 230V/50-60Hz. Autotransformátor musí mít všechny odbočky zatížitelné plným výkonem. Odbočky jsou požadovány v rozsahu 100-250V s krokem 10V.